



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.МЛ04.В.00820

Серия RU № 0112717

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Радиофизические Тестовые Технологии»,
 юридический адрес: Россия, 125315, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.10, стр. 1,
 фактический адрес: Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 17, оф. 3-10,
 тел./факс: +7 (495) 748 7861, mail@certific.ru
 Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ04 выдан 18.08.2010 ФАТРИМ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Связь инжиниринг», ОГРН: 1027739780860,
 адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 3, тел.: +7 (495) 544-21-90, факс: +7 (495) 655-79-61,
 e-mail: info@sipower.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Связь инжиниринг»
 адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 3, адрес производственного филиала:
 115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 9.

ПРОДУКЦИЯ

Статические источники питания СИП Б, модели согласно приложению к сертификату: №0083919.
 Серийный выпуск в соответствии с ДЕШК.430504.001 ТУ.

КОД ТН ВЭД ТС

8504 40 300 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» утв. Решением КТС от 16.08.2011 г. №768,
 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от 09.12.2011 г. №879

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта анализа производства № ТР ТС 017 от 27.03.2014,
 Протоколов испытаний:
 №407С11С10-14 от 06.11.14, №406С11С10-14 от 06.11.14, Испытательная лаборатория
 электротехнической продукции ЭМС, рег. №РОСС RU.0001.21МЭ48 с 07.10.2014 по 07.10.2019,
 №745К/11/2014 от 06.11.14, №744К/11/2014 от 06.11.14, ИЛ электротехнических изделий «РегионТест»
 ФГБОУ ВПО «ИГХТУ», рег. №РОСС RU.0001.21МЛ37 с 08.09.2011 по 08.09.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения, транспортировки и срок службы (годности) указаны в сопроводительной документации изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.11.2014 г. ПО 12.11.2019 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

А.В. Шелудченков
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.А. Чижов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.МЛ04.В.00820

Серия RU № 0083919

Лист № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Статические источники питания СИП Б моделей СИП Б ХХ Y К.L-M 1/N, где
 ХХ - индекс значения полной номинальной мощности нагрузки, подключаемой к устройству, кВА,
 Y - индекс типа корпуса (Б - блок типа «Tower»), К - блок типа «Rack Tower», С - «слотовая» конструкция),
 К - индекс наличия или отсутствия встроенной аккумуляторной батареи (АКБ) (А - АКБ встроенная в устройство, Д - АКБ внешняя (поставляется опционально)),
 L - индекс коэффициента мощности,
 М - индекс конфигурации системы снабжения устройства (1 - однофазная, 3 - трехфазная),
 N - индекс модификации или исполнения.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.В. Шелудченков
(инициалы, фамилия)

А.А. Чижов
(инициалы, фамилия)